

令和3年度 各種検査

検査項目		実施日	検査結果		改善日	改善内容	
水質検査		R3.4.8	良好	浄水11項目	—	—	
		R3.5.6	良好	浄水11項目	—	—	
		R3.6.2	良好	浄水25項目	—	—	
		R3.7.7	良好	浄水11項目	—	—	
		R3.8.11	良好	浄水11項目	—	—	
		R3.9.13	良好	浄水25項目	—	—	
		R3.10.11	良好	浄水11項目	—	—	
		R3.11.4	良好	浄水11項目	—	—	
		R3.12.2	良好	浄水25項目	—	—	
		R4.1.5	良好	浄水11項目	—	—	
	R4.2.2	良好	浄水11項目	—	—		
	R4.3.11	良好	原水40項目・浄水51項目	—	—		
検査項目		実施日	検査人員 人/人中	検査結果	改善日	改善内容	
職員検便	施設	R3.4.6	11/11	不適合者なし	—	—	
		R3.5.11	11/11	不適合者なし	—	—	
		R3.6.8	11/11	不適合者なし	—	—	
		R3.7.6	11/11	不適合者なし	—	—	
		R3.8.3	11/11	不適合者なし	—	—	
		R3.9.7	9/9	不適合者なし	—	—	
		R3.10.5	9/9	不適合者なし	—	—	
		R3.11.4	9/9	不適合者なし	—	—	
		R3.12.1	9/9	不適合者なし	—	—	
		R4.1.4	9/9	不適合者なし	—	—	
		R4.2.2	9/9	不適合者なし	—	—	
		ケアマンション	R3.4.6	8/8	不適合者なし	—	—
			R3.5.11	8/8	不適合者なし	—	—
			R3.6.8	8/8	不適合者なし	—	—
			R3.7.6	8/8	不適合者なし	—	—
			R3.8.3	8/8	不適合者なし	—	—
			R3.9.7	8/8	不適合者なし	—	—
			R3.10.5	7/7	不適合者なし	—	—
			R3.11.4	7/7	不適合者なし	—	—
			R3.12.1	7/7	不適合者なし	—	—
			R4.1.4	7/7	不適合者なし	—	—
		R4.2.2	7/7	不適合者なし	—	—	
		R4.3.8	7/7	不適合者なし	—	—	
		グループホーム	R3.4.6	6/6	不適合者なし	—	—
			R3.5.11	6/6	不適合者なし	—	—
			R3.6.8	6/6	不適合者なし	—	—
			R3.7.6	6/6	不適合者なし	—	—
			R3.8.3	6/6	不適合者なし	—	—
			R3.9.7	6/6	不適合者なし	—	—
			R3.10.5	6/6	不適合者なし	—	—
			R3.11.4	6/6	不適合者なし	—	—
			R3.12.1	6/6	不適合者なし	—	—
			R4.1.4	6/6	不適合者なし	—	—
		R4.2.2	6/6	不適合者なし	—	—	
		R4.3.8	6/6	不適合者なし	—	—	
		通所	R3.4.6	2/2	不適合者なし	—	—
			R3.5.6	2/2	不適合者なし	—	—
			R3.6.8	2/2	不適合者なし	—	—
			R3.7.6	2/2	不適合者なし	—	—
			R3.8.3	2/2	不適合者なし	—	—
			R3.9.7	2/2	不適合者なし	—	—
			R3.10.5	2/2	不適合者なし	—	—
			R3.11.4	2/2	不適合者なし	—	—
			R3.12.1	2/2	不適合者なし	—	—
			R4.1.4	2/2	不適合者なし	—	—
		R4.2.2	2/2	不適合者なし	—	—	
		R4.3.8	2/2	不適合者なし	—	—	
検査項目		検査日	検査結果	改善日	改善内容		
レジオネラ検査		R3.10.31	異常なし				
ばい煙測定検査		R3.9.7	異常なし				
		R4.3.7	異常なし				
建築物定期検査		R3.11.19	異常なし				
エレベーター定期検査		R3.5.31	異常なし				
小荷物専用昇降機定期検査		R3.12.27	異常なし				
浄化槽法定検査		R3.11.25	異常なし				
防火設備定期検査		R3.7.17	異常なし				
行政立入検査	行政区分	検査日	検査結果	改善日	改善内容		
	消防検査	R3.9.30	異常なし		大分市南消防署		
	ボイラーばいじん検査	R3.12.3	異常なし		大分県薬剤師会		