

令和5年度 各種検査

検査項目	実施日	検査結果		改善日	改善内容
水質検査	R5.4.5	異常なし	浄水11項目	—	—
	R5.5.18	異常なし	浄水11項目	—	—
	R5.6.7	異常なし	浄水25項目	—	—
	R5.7.5	異常なし	浄水11項目	—	—
	R5.8.9	異常なし	浄水11項目	—	—
	R5.9.6	異常なし	浄水25項目	—	—
	R5.10.12	異常なし	浄水11項目	—	—
	R5.11.9	異常なし	浄水11項目	—	—
	R5.12.15	異常なし	浄水25項目	—	—
	R6.1.17	異常なし	浄水11項目	—	—
	R6.2.7	異常なし	浄水11項目	—	—
	R6.3.6	異常なし	原水40項目・浄水51項目	—	—

検査項目	実施日	検査人員 人/人中	検査結果	改善日	改善内容	
職員検便	施設	R5.4.5	1/1	不適合者なし	—	給食業務委託により職員検査は1名のみ
		R5.5.11	1/1	不適合者なし	—	
		R5.6.7	1/1	不適合者なし	—	
		R5.7.5	1/1	不適合者なし	—	
		R5.8.2	1/1	不適合者なし	—	
		R5.9.6	1/1	不適合者なし	—	
		R5.10.4	1/1	不適合者なし	—	
		R5.11.1	1/1	不適合者なし	—	
		R5.12.6	1/1	不適合者なし	—	
		R6.1.10	1/1	不適合者なし	—	
		R6.2.7	1/1	不適合者なし	—	
		R6.3.6	1/1	不適合者なし	—	
	ケアマンション	R5.4.5	7/7	不適合者なし	—	—
		R5.5.11	8/8	不適合者なし	—	—
		R5.6.7	8/8	不適合者なし	—	—
		R5.7.5	11/11	不適合者なし	—	—
		R5.8.2	8/8	不適合者なし	—	—
		R5.9.6	9/9	不適合者なし	—	—
		R5.10.4	9/9	不適合者なし	—	—
		R5.11.1	9/9	不適合者なし	—	—
		R5.12.6	9/9	不適合者なし	—	—
		R6.1.10	10/10	不適合者なし	—	—
		R6.2.7	10/10	不適合者なし	—	—
		R6.3.6	10/10	不適合者なし	—	—
	グループホーム	R5.4.5	7/7	不適合者なし	—	—
		R5.5.11	7/7	不適合者なし	—	—
		R5.6.7	7/7	不適合者なし	—	—
		R5.7.5	5/5	不適合者なし	—	—
		R5.8.2	5/5	不適合者なし	—	—
		R5.9.6	5/5	不適合者なし	—	—
		R5.10.4	5/5	不適合者なし	—	—
		R5.11.1	5/5	不適合者なし	—	—
		R5.12.6	5/5	不適合者なし	—	—
		R6.1.10	5/5	不適合者なし	—	—
		R6.2.7	5/5	不適合者なし	—	—
		R6.3.6	5/5	不適合者なし	—	—
	通所	—	—	—	—	給食業務委託により職員検査なし

検査項目	検査日	検査結果	改善日	改善内容
レジオネラ検査	R5.11.30	不備なし。	—	—
ばい煙測定検査	R5.9.8	不備なし。	—	—
	R6.3.8	不備なし。	—	—
建築物定期検査	—	—	—	—
エレベーター定期検査	R5.5.30	不備なし。	—	—
小荷物専用昇降機定期検査	R5.5.30	不備なし。	—	—
浄化槽法定検査	R5.11.30	不備なし。	—	—
防火設備定期検査	R5.6.22	ケアマンション4階防火戸閉鎖速度超過	R5.9.21	部品取替修理実施

行政立入検査	行政区分	検査日	検査結果	改善日	改善内容
	消防立入検査	R5.7.26	指摘事項なし。	—	—