

令和7年度 各種検査

検査項目		実施日	検査結果		改善日	改善内容
水質検査		R7.4.7	異常なし	浄水11項目	—	—
		R7.5.7	異常なし	浄水11項目	—	—
		R7.6.3	異常なし	浄水25項目	—	—
		R7.7.23	異常なし	浄水11項目	—	—
検査項目		実施日	検査人員 人/人中	検査結果	改善日	改善内容
職員検便	施設	R7.4.7	1/1	不適合者なし	—	給食業務委託により職員検査は1名のみ
		R7.5.7	1/1	不適合者なし	—	
		R7.6.3	1/1	不適合者なし	—	
	ケアマンション	R7.4.7	9/9	不適合者なし	—	—
		R7.5.7	10/10	不適合者なし	—	—
		R7.6.3	10/10	不適合者なし	—	—
		R7.7.7	10/10	不適合者なし	—	—
	グループホーム	R7.4.7	6/6	不適合者なし	—	—
		R7.5.7	6/6	不適合者なし	—	—
		R7.6.3	6/6	不適合者なし	—	—
		R7.7.7	6/6	不適合者なし	—	—
	通所	—	—	—	—	給食業務委託により職員検査なし
検査項目		検査日	検査結果		改善日	改善内容
レジオネラ検査						
ばい煙測定検査						
建築物定期検査						
エレベーター定期検査						
小荷物専用昇降機定期検査						
浄化槽法定検査						
防火設備定期検査						
行政立入検査	行政区分	検査日	検査結果		改善日	改善内容
	大分市消防局	R7.5.27	指摘なし		—	—