

令和7年度 各種検査

検査項目		実施日	検査結果		改善日	改善内容
水質検査		R7.4.7	異常なし	浄水11項目	—	—
		R7.5.7	異常なし	浄水11項目	—	—
		R7.6.3	異常なし	浄水25項目	—	—
		R7.7.23	異常なし	浄水11項目	—	—
		R7.8.4	異常なし	浄水11項目	—	—
		R7.9.2	異常なし	浄水25項目	—	—
		R7.10.14	異常なし	浄水11項目	—	—
		R7.11.5	異常なし	浄水11項目	—	—
		R7.12.2	異常なし	浄水25項目	—	—
		R8.1.7	異常なし	浄水11項目	—	—
	R8.2.17	異常なし	浄水11項目	—	—	
	R8.3.15	異常なし	原水40項目・浄水51項目	—	—	
検査項目		実施日	検査人員 人/人中	検査結果	改善日	改善内容
職員検便	施設	R7.4.7	1/1	不適合者なし	—	給食業務委託により職員検査は1名のみ
		R7.5.7	1/1	不適合者なし	—	
		R7.6.3	1/1	不適合者なし	—	
		R7.7.7	1/1	不適合者なし	—	
		R7.8.4	1/1	不適合者なし	—	
		R7.9.2	1/1	不適合者なし	—	
		R7.10.6	1/1	不適合者なし	—	
		R7.11.5	1/1	不適合者なし	—	
		R7.12.3	1/1	不適合者なし	—	
		R8.1.7	1/1	不適合者なし	—	
	ケアマンション	R7.4.7	9/9	不適合者なし	—	—
		R7.5.7	10/10	不適合者なし	—	—
		R7.6.3	10/10	不適合者なし	—	—
		R7.7.7	10/10	不適合者なし	—	—
		R7.8.4	8/8	不適合者なし	—	—
		R7.9.2	9/9	不適合者なし	—	—
		R7.10.6	8/8	不適合者なし	—	—
		R7.11.5	8/8	不適合者なし	—	—
		R7.12.3	8/8	不適合者なし	—	—
		R8.1.7	8/8	不適合者なし	—	—
		R8.2.4	11/11	不適合者なし	—	—
		R8.3.3	11/11	不適合者なし	—	—
		グループホーム	R7.4.7	6/6	不適合者なし	—
	R7.5.7		6/6	不適合者なし	—	—
	R7.6.3		6/6	不適合者なし	—	—
	R7.7.7		6/6	不適合者なし	—	—
	R7.8.4		6/6	不適合者なし	—	—
	R7.9.2		6/6	不適合者なし	—	—
	R7.10.6		6/6	不適合者なし	—	—
	R7.11.5		6/6	不適合者なし	—	—
	R7.12.3		6/6	不適合者なし	—	—
	R8.1.7		6/6	不適合者なし	—	—
	通所	—	—	—	—	給食業務委託により職員検査なし
検査項目		検査日	検査結果		改善日	改善内容
レジオネラ検査		R7.11.30	異常なし		—	—
ばい煙測定検査		R7.9.18	異常なし		—	—
		R8.3.27	異常なし		—	—
大分市建築物定期検査		R7.12.15	異常なし		—	—
エレベーター定期検査		R7.5.30	異常なし		—	—
小荷物専用昇降機定期検査		R8.1.7	異常なし		—	—
浄化槽法定検査		2025/11/30	異常なし		—	—
防火設備定期検査		R7.8.25	異常なし		—	—
行政立入検査	行政区分	検査日	検査結果		改善日	改善内容
	大分市消防局	R7.5.27	対象施設:ケアマンション 指摘なし		—	—
	大分市消防局	R7.8.19	対象施設:特養・グループ・短期・通所・訪問・居宅 指摘なし		—	—