

平成30年度 保守管理

保守管理名称	点検日	点検結果	改善日	改善内容
電気設備	H30.04.16	不備なし	—	—
	H30.05.22	不備なし	—	—
	H30.06.12	不備なし	—	—
	H30.07.31	不備なし	—	—
	H30.08.24	不備なし	—	—
	H30.09.30	不備なし	—	—
	H30.10.31	不備なし	—	—
	H30.11.30	不備なし	—	—
	H30.12.17	不備なし	—	—
	H31.01.31	不備なし	—	—
	H31.02.12	不備なし	—	—
	H31.03.31	不備なし	—	—
エレベーター設備	H30.04.10	不備なし	—	—
	H30.05.30	不備なし	—	—
	H30.06.29	不備なし	—	—
	H30.07.03	不備なし	—	—
	H30.08.30	不備なし	—	—
	H30.09.27	不備なし	—	—
	H30.10.22	不備なし	—	—
	H30.11.22	不備なし	—	—
	H30.12.25	不備なし	—	—
	H31.01.22	不備なし	—	—
	H31.02.26	不備なし	—	—
	H31.03.15	不備なし	—	—
浄化槽設備	H30.04.26	不備なし(点検4回/月)	—	—
	H30.05.31	不備なし(点検4回/月)	—	—
	H30.06.28	不備なし(点検4回/月)	—	—
	H30.07.26	不備なし(点検4回/月)	—	—
	H30.08.23	不備なし(点検4回/月)	—	—
	H30.09.27	不備なし(点検4回/月)	—	—
	H30.10.25	不備なし(点検4回/月)	—	—
	H30.11.27	不備なし(点検4回/月)	—	—
	H30.12.27	不備なし(点検4回/月)	—	—
	H31.01.31	不備なし(点検4回/月)	—	—
	H31.02.28	不備なし(点検4回/月)	—	—
	H31.03.28	不備なし(点検4回/月)	—	—
消防用設備	H30.05.15	火災感知器1箇所不良	H30.06.07	不良箇所取替
	H30.07.14	火災感知器・スピーカー・非常灯一部不良	H30.08.23	不良箇所取替
	H30.11.29	火災感知器・スピーカー・非常灯一部不良	H31.01.06	不良箇所取替
	H31.01.12	誘導灯・スピーカー・非常灯一部不良	H31.01.31	不良箇所取替
空調設備	H30.05.31	不備なし	—	—
	H30.10.31	不備なし	—	—
ボイラー設備	H30.06.21	不備なし	—	—
	H30.09.20	不備なし	—	—
	H30.12.10	不備なし	—	—
	H31.03.15	不備なし	—	—
小荷物昇降設備	H30.04.09	不備なし	—	—
	H30.06.11	不備なし	—	—
	H30.08.06	不備なし	—	—
	H30.10.24	不備なし	—	—
	H30.12.10	不備なし	—	—
	H31.02.06	不備なし	—	—
テーブルリフト設備	H30.04.03	不備なし	—	—
	H30.07.07	不備なし	—	—
	H30.10.16	不備なし	—	—
	H31.01.24	不備なし	—	—
衛生害虫駆除	H30.04.12	不備なし	—	—
	H30.07.26	不備なし	—	—
	H30.10.22	不備なし	—	—
	H31.01.24	不備なし	—	—
食器洗浄機設備	H30.04.01	不備なし	—	—
	H30.08.22	不備なし	—	—
	H30.12.25	不備なし	—	—
ばい煙測定	H30.09.11	不備なし	—	—
	H31.03.07	不備なし	—	—
貯水槽設備	H30.06.28	不備なし	—	—
防犯カメラ設備	H30.05.08	不備なし	—	—
	H30.10.19	不備なし	—	—