

令和元年度 保守管理

保守管理名称	点検日	点検結果	改善日	改善内容
電気設備	H31.04.23	不備なし	—	—
	R元.5.30	不備なし	—	—
	R元.6.21	不備なし	—	—
	R元.7.31	不備なし	—	—
	R元.8.21	不備なし	—	—
	R元.9.30	不備なし	—	—
	R元.10.11	不備なし	—	—
	R元.11.30	不備なし	—	—
	R元.12.10	不備なし	—	—
	R2.1.31	不備なし	—	—
	R2.2.7	不備なし	—	—
エレベーター設備	H31.04.12	不備なし	—	—
	R元.5.24	不備なし	—	—
	R元.6.18	不備なし	—	—
	R元.7.8	不備なし	—	—
	R元.8.27	不備なし	—	—
	R元.9.30	不備なし	—	—
	R元.10.30	不備なし	—	—
	R元.11.26	不備なし	—	—
	R元.12.10	不備なし	—	—
	R2.1.31	不備なし	—	—
	R2.2.12	不備なし	—	—
R2.3.18	不備なし	—	—	
浄化槽設備	H31.04.25	不備なし(点検4回/月)	—	—
	R元.5.30	不備なし(点検4回/月)	—	—
	R元.6.27	不備なし(点検4回/月)	—	—
	R元.7.25	不備なし(点検4回/月)	—	—
	R元.8.29	不備なし(点検4回/月)	—	—
	R元.9.26	不備なし(点検4回/月)	—	—
	R元.10.24	不備なし(点検4回/月)	—	—
	R元.11.28	不備なし(点検4回/月)	—	—
	R元.12.26	不備なし(点検4回/月)	—	—
	R2.1.30	不備なし(点検4回/月)	—	—
	R2.2.27	不備なし(点検4回/月)	—	—
R2.3.26	不備なし(点検4回/月)	—	—	
消防用設備	R元.5.21~22	ケアマンシオン点検・不備なし	—	—
	R元.7.22~24	施設点検・非常灯用蓄電池一部不良	R元.8.26	—
	R元.7.22~24	グループホーム・通所・不備なし	—	—
	R元.11.26~27	ケアマンシオン点検・不備なし	R元.12.2	—
	R2.1.27~29	施設・グループ・非常灯用蓄電池一部不良	R2.2.29	—
R2.1.27~29	通所・不備なし	R2.2.29	—	
空調設備	R元.5.1~31	不備なし	—	—
	R元.10.1~31	不備なし	—	—
ボイラー設備	R元.6.8	不備なし	—	—
	R元.9.10	不備なし	—	—
	R元.12.26	不備なし	—	—
	R2.3.13	不備なし	—	—
小荷物昇降設備	H31.04.09	不備なし	—	—
	R元.6.27	不備なし	—	—
	R元.8.17	不備なし	—	—
	R元.10.24	不備なし	—	—
	R元.12.26	不備なし	—	—
	R2.1.26	不備なし	—	—
テーブルリフト設備	H31.04.09	不備なし	—	—
	R元.7.3	不備なし	—	—
	R元.10.23	不備なし	—	—
	R2.1.8	不備なし	—	—
衛生害虫駆除	H31.04.11	不備なし	—	—
	R元.7.22	不備なし	—	—
	R元.10.17	不備なし	—	—
	R2.1.30	不備なし	—	—
食器洗浄機設備	H31.04.30	不備なし	—	—
	R元.8.20	不備なし	—	—
	R元.12.11	不備なし	—	—
貯水槽設備	R元.6.27	不備なし	—	—
防犯カメラ設備	R元.5.21	不備なし	—	—
	R元.10.15	不備なし	—	—