

令和4年度 保守点検

保守管理名称	点検日	点検結果	改善日	改善内容
電気設備	R4.4.21	不備なし	—	—
	R 4.5.31	不備なし	—	—
	R4.6.9	不備なし	—	—
	R4.7.29	不備なし	—	—
	R4.8.22	不備なし	—	—
	R 4.9.30	不備なし	—	—
	R4.10.20	不備なし	—	—
	R4.11.30	不備なし	—	—
	R4.12.22	不備なし	—	—
	R5.1.31	不備なし	—	—
	R5.2.14	不備なし	—	—
R5.3.31	不備なし	—	—	
エレベーター設備	R4.4.4	不備なし	—	—
	R 4.5.2	不備なし	—	—
	R.4.6.2	不備なし	—	—
	R4.7.13	不備なし	—	—
	R4.8.22	不備なし	—	—
	R 4.9.2	不備なし	—	—
	R4.10.26	不備なし	—	—
	R4.11.2	不備なし	—	—
	R4.12.2	不備なし	—	—
	R4.1.7	不備なし	—	—
	R5.2.2	不備なし	—	—
R5.3.2	不備なし	—	—	
浄化槽設備	R4.4.28	不備なし(点検4回/月)	—	—
	R4.5.26	不備なし(点検4回/月)	—	—
	R4.6.23	不備なし(点検4回/月)	—	—
	R4.7.28	不備なし(点検4回/月)	—	—
	R4.8.25	不備なし(点検4回/月)	—	—
	R4.9.29	不備なし(点検4回/月)	—	—
	R4.10.27	不備なし(点検4回/月)	—	—
	R4.11.27	不備なし(点検4回/月)	—	—
	R4.12.22	不備なし(点検4回/月)	—	—
	R5.1.26	不備なし(点検4回/月)	—	—
R5.2.28	不備なし(点検4回/月)	—	—	
R5.3.31	不備なし(点検4回/月)	—	—	
消防用設備	R4.6.20	スプリンクラー設備…受水槽逆支弁の劣化不良	R4. 8. 30	防火対象物…ケアマンション清静園
	R4.7.15	非常灯及びスピーカー一部不良	R4. 9. 15	防火対象物…特養 清静園
	R4.11.24~25	誘導灯非常灯一部不良	R4. 12. 28	防火対象物…ケアマンション清静園
	R5.1.26~28	非常灯及びスピーカー一部不良	R5. 2. 28	防火対象物…特養 清静園
空調設備	R4.5.31	不備なし	—	—
	R4.10.31	不備なし	—	—
ボイラー設備	R4.6.21	不備なし	—	—
	R4.9.26	不備なし	—	—
	R4.12.19	不備なし	—	—
	R5.3.10	不備なし	—	—
小荷物昇降設備	R2.4.8	不備なし	—	—
	R4.6.8	不備なし	—	—
	R4.8.25	不備なし	—	—
	R4.10.5	不備なし	—	—
	R4.12.8	不備なし	—	—
R5.2.9	不備なし	—	—	
テーブルリフト設備	R4.4.13	不備なし	—	—
	R4.7.15	不備なし	—	—
	R4.10.30	不備なし	—	—
	R5.1.14	不備なし	—	—
衛生害虫駆除	R4.4.19	不備なし	—	—
	R4.7.27	不備なし	—	—
	R4.10.14	不備なし	—	—
R5.1.26	不備なし	—	—	
食器洗浄機設備	R4.4.30	不備なし	—	—
	R4.8.30	不備なし	—	—
	R4.12.30	不備なし	—	—
貯水槽設備	R4.9.15	不備なし	—	—
防犯カメラ設備	R4.5.10	不備なし	—	—
	R4.10.18	不備なし	—	—