

令和5年度 保守点検

保守管理名称	点検日	点検結果	改善日	改善内容
電気設備	R5.4.25	不備なし	—	—
	R5.5.31	不備なし	—	—
	R5.6.21	不備なし	—	—
	R5.7.31	不備なし	—	—
	R5.8.22	不備なし	—	—
	R5.9.30	不備なし	—	—
	R5.10.13	不備なし	—	—
	R5.11.30	不備なし	—	—
	R5.12.19	不備なし	—	—
	R6.1.31	不備なし	—	—
	R6.2.21	不備なし	—	—
	R6.3.31	不備なし	—	—
	エレベーター設備	R5.4.3	不備なし	—
R5.5.12		不備なし	—	—
R5.6.2		不備なし	—	—
R5.7.12		不備なし	—	—
R5.8.02		不備なし	—	—
R5.9.4		不備なし	—	—
R5.10.2		不備なし	—	—
R5.11.2		不備なし	—	—
R5.12.4		不備なし	—	—
R6.1.4		不備なし	—	—
浄化槽設備	R5.4.27	不備なし (点検毎週4回/月)	—	—
	R5.5.30	不備なし (点検毎週4回/月)	—	—
	R5.6.29	不備なし (点検毎週4回/月)	—	—
	R5.7.27	不備なし (点検毎週4回/月)	—	—
	R5.8.25	不備なし (点検毎週4回/月)	—	—
	R5.9.28	不備なし (点検毎週4回/月)	—	—
	R5.10.27	不備なし (点検毎週4回/月)	—	—
	R5.11.30	不備なし (点検毎週4回/月)	—	—
	R5.12.27	不備なし (点検毎週4回/月)	—	—
	R6.1.31	不備なし (点検毎週4回/月)	—	—
消防用設備	R5.5.1	消火器入替 11本	R5.5.30	防火対象物・・・ケアマンション清静園
	R5.7.20	火災感知機・スピーカー・非常灯 一部不良	R5.8.31	防火対象物・・・清静園
	R5.7.20	受信盤蓄電池 充電能力低下	R5.8.31	防火対象物・・・デイサービスセンター
	R5.11.2	火災感知機・非常灯 一部不良	R5.12.20	防火対象物・・・ケアマンション清静園
	R6.1.22	非常灯蓄電池・誘導灯蓄電池 一部不良	R5.2.28	防火対象物・・・清静園
	R6.1.22	消火器入替 6本 誘導灯電球交換	R5.2.28	防火対象物・・・旧グループホーム
	R6.1.22	消火器入替 4本	R5.2.28	防火対象物・・・デイサービスセンター
空調設備	R5.5.31	不備なし	—	—
	R5.10.31	不備なし	—	—
ボイラー設備	R5.6.18	不備なし	—	—
	R5.9.15	不備なし	—	—
	R5.12.8	不備なし	—	—
	R6.3.8	不備なし	—	—
小荷物昇降設備	R5.4.19	不備なし	—	—
	R5.6.7	不備なし	—	—
	R5.8.7	不備なし	—	—
	R5.10.12	不備なし	—	—
	R5.12.5	不備なし	—	—
	R6.2.28	不備なし	—	—
テーブルリフト設備	R5.4.3	不備なし	—	—
	R5.7.10	不備なし	—	—
	R5.10.12	不備なし	—	—
	R6.1.20	不備なし	—	—
衛生害虫駆除	R5.4.26	不備なし	—	—
	R5.7.26	不備なし	—	—
	R5.10.24	不備なし	—	—
	R6.1.25	不備なし	—	—
食器洗浄機設備	R5.4.26	不備なし	—	—
	R5.8.31	不備なし	—	—
	R5.12.31	不備なし	—	—
貯水槽設備	R5.11.28	不備なし	—	—
防犯カメラ設備	R5.5.9	不備なし	—	—
	R5.11.13	不備なし	—	—