

令和6年度 保守点検

保守管理名称	点検日	点検結果	改善日	改善内容
電気設備	2024/4/18	不備なし	—	—
	2024/5/31	不備なし	—	—
	2024/6/10	不備なし	—	—
	2024/7/31	不備なし	—	—
	2024/8/15	不備なし	—	—
	2024/9/30	不備なし	—	—
	2024/10/23	不備なし	—	—
	2024/11/30	不備なし	—	—
	2024/12/16	不備なし	—	—
	2025/1/13	不備なし	—	—
	2025/2/28	不備なし	—	—
	2025/3/31	不備なし	—	—
エレベーター設備	2024/4/2	不備なし	—	—
	2024/5/2	不備なし	—	—
	2024/6/3	不備なし	—	—
	2024/7/10	不備なし	—	—
	2024/8/2	不備なし	—	—
	2024/9/2	不備なし	—	—
	2024/10/9	不備なし	—	—
	2024/11/9	不備なし	—	—
	2024/12/2	不備なし	—	—
	2025/1/15	不備なし	—	—
	2025/2/3	不備なし	—	—
	2025/3/3	不備なし	—	—
浄化槽設備	2024/4/27	不備なし(点検毎週4回/月)	—	—
	2024/5/28	不備なし(点検毎週4回/月)	—	—
	2024/6/28	不備なし(点検毎週4回/月)	—	—
	2024/7/30	不備なし(点検毎週4回/月)	—	—
	2024/8/30	不備なし(点検毎週4回/月)	—	—
	2024/9/30	不備なし(点検毎週4回/月)	—	—
	2024/10/30	不備なし(点検毎週4回/月)	—	—
	2024/11/30	不備なし(点検毎週4回/月)	—	—
	2024/12/30	不備なし(点検毎週4回/月)	—	—
	2025/1/30	不備なし(点検毎週4回/月)	—	—
	2025/2/28	不備なし(点検毎週4回/月)	—	—
	2025/3/31	不備なし(点検毎週4回/月)	—	—
消防用設備	2024/5/8	非常灯蓄電池及び末端試験弁計測器の不良	2024/5/28	対象物：ケアマンション清静園
	2024/7/31	誘導灯蓄電池・スピーカー・火災感知器一部不良	2024/9/14	対象物：介護老人福祉施設清静園
	2024/11/28	誘導灯蓄電池・スピーカー・誘導灯表示板一部不良	2025/1/10	対象物：ケアマンション清静園
	2025/1/29	誘導灯蓄電池・スピーカー・火災感知器一部不良	2025/2/28	対象物：介護老人福祉施設清静園
空調設備	2024/5/1	不備なし	—	—
	2024/10/30	不備なし	—	—
ボイラー設備	2024/6/5	不備なし	—	—
	2024/9/9	不備なし	—	—
	2024/12/13	不備なし	—	—
	2025/3/18	不備なし	—	—
小荷物昇降設備	2024/4/4	不備なし	—	—
	2024/6/10	不備なし	—	—
	2024/8/19	不備なし	—	—
	2024/10/9	不備なし	—	—
	2024/12/6	不備なし	—	—
テーブルリフト設備	2024/4/8	不備なし	—	—
	2024/7/10	不備なし	—	—
	2024/10/15	不備なし	—	—
	2025/1/11	不備なし	—	—
衛生害虫駆除	2024/4/27	不備なし	—	—
	2024/7/21	不備なし	—	—
	2024/10/19	不備なし	—	—
	2025/1/25	不備なし	—	—
食器洗浄機設備	2024/4/1	不備なし	—	—
	2024/8/30	不備なし	—	—
	2024/12/25	不備なし	—	—
貯水槽設備	2024/11/20	不備なし	—	—
防犯カメラ設備	2024/5/15	不備なし	—	—
	2024/10/18	不備なし	—	—